



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01828/23

Серия **RU** № **0477235**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФАТЕХ ИНЖИНИРИНГ». Место нахождения (адрес юридического лица): 660077, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 49, помещение 103. Адрес места осуществления деятельности: 660079, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица 60 лет Октября, дом 120Г, строение 2. Основной государственный регистрационный номер 1142468060690. Телефон: +73912745433. Адрес электронной почты: info@a-teh.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФАТЕХ ИНЖИНИРИНГ». Место нахождения (адрес юридического лица): 660077, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 49, помещение 103. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 660079, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица 60 лет Октября, дом 120Г, строение 2.

**ПРОДУКЦИЯ** Компонент прибора пожарного управления: Шкафы управления пожарными насосами «ВЕКТОР-П». Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4371-003-90374247-2013 «Шкафы управления пожарными насосами «ВЕКТОР-П»». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8537 10 980 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ППБ-1552/11-2023 от 09.11.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Протокола испытаний № 30893ИЛНВО от 10.11.2023 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05). Акта анализа состояния производства № 02-ОС/08-08/23 от 28.09.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68), подписавшие эксперты: Бижоев Владимир Арсенович, Бадрутдинова Светлана Ивановна. Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", раздел 7. Условия хранения: закрытое сухое помещение, защищенное от влаги при температуре от -40°C до +50°C, влажность не более 98% при температуре +25°C. Срок хранения - 2 года, но не более 30 месяцев с даты производства. Срок службы устройств до списания с возможной заменой комплектующих частей - 25 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 25.09.2023 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 14.11.2023

**ПО**

13.11.2028

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)